



MPA | Eberswalde

TEST CERTIFICATE

No. 31/23/5145/01A TC

ZERTIFIKAT - INHABER :

ALMO GmbH
Goethestrasse 24
D-72519 Vehringenstadt
Deutschland

Das Produkt **ALMO Versa® Klebeband** wurde als Bodenmaterial (Beladungsfaktor: 0,4 m²/m³) gemäß EN 16516 "Bauprodukte – Bewertung der Freisetzung gefährlicher Stoffe – Bestimmung der Emissionen in die Innenraumluft" geprüft und deren Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC) bewertet.


ALMO Versa® Klebeband

erfüllt hinsichtlich der VOC-Emissionen die Anforderung folgender Bewertungsregularien


Französische VOC Klasse A+	✓
Deutsches AgBB-Bewertungsschema (2021)	✓
EMICODE EC1 ^{Plus}	✓

MPA Eberswalde
Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH

05.10.2023


Dr. Robby Wegner
Head of Institute




M.Sc. Jan Murr
Head of Physical Testing

Prüfdetails: MPA Prüfberichte 31/23/5145/01 vom 30.08.2023: VOC Prüfkammertest (EN 16516:2017+A1:2020)

MPA Eberswalde ist akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 für VOC-Emissionsprüfungen:
CEN/TS 16516:2014, DIN EN 16516:2015, EN 16516:2017 und EN 16516:2017+A1:2020.